

2. Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших за последний месяц

В ноябре 2019 года произошёл 1 несчастный случай со смертельным исходом, 1 человек погиб.

2.1 Несчастный случай со смертельным исходом произошёл 09.11.2019 в ПАО «Томская распределительная компания», Томская область.

Обстоятельства несчастного случая. В 16:10 на подстанции 35 кВ Моряковка, при производстве работ по наряду-допуску (замена подставного изолятора между ШР 35 Т-1 и 1 с.ш. 35 кВ на подстанции 35 кВ Моряковка) член бригады, аккумуляторщик, совмещающий обязанности электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств (1992 г.р.) попал под напряжение и был смертельно поражён электрическим током.